



PERTURBAÇÃO NO FORNECIMENTO AO CENTRO E NORTE

No dia 28 de Dezembro de 2011, cerca das 19:00 horas, ocorreu na rede eléctrica da vizinha República do Zimbabwe um problema técnico, que afectou a transmissão de energia eléctrica para as Zonas Centro e Norte de Moçambique, em virtude de a Linha para o Centro e Norte ser alimentada pelo mesmo barramento que abastece aquele país vizinho.

A perturbação acima referenciada provocou actuação de protecções, dando ordem automática de paragem do Grupo Gerador.

Enquanto persistiam problemas técnicos no Zimbabwe, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) tomou as medidas possíveis em termos de configuração do sistema de alimentação, de modo a minimizar o impacto na Linha Centro e Norte.

A retoma da transmissão para o Zimbabwe ficou normalizada por voltas das 23:50 horas do mesmo dia.

Pelos transtornos causados, endereçamos as nossas desculpas e reiteramos o nosso cometimento no sentido de fornecermos energia fiável e segura que contribua para o bem-estar e para o desenvolvimento do País.

Maputo, 29 de Dezembro de 2011